


**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
ТУ подключения к системе теплоснабжения



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор Архангельских  
городских тепловых сетей  
ПАО «ТГК-2»

Публичное акционерное общество  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»  
(ПАО «ТГК-2»)  
Архангельские городские тепловые сети  
Талажское шоссе, 12, г. Архангельск, 163045  
Тел.: (8182) 24-31-77  
E-mail: agts@tgc-2.ru  
ИНН/КПП 7606053324/290132003  
От 30.01.2020 № ТУ2201-0005-20

 /А. С. Воробьев/

№ объекта - 4715

### Технические условия подключения к системе теплоснабжения

г.Архангельск

1. Заявитель: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области
2. Подключаемый объект: "Строительство режимного корпуса на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области" по адресу: город Архангельск, Октябрьский территориальный округ улица Попова 22 (кадастровый номер земельного участка 29:22:040748:5)
3. Источник теплоснабжения: Архангельская ТЭЦ
4. Точка подключения: Существующий тепловой пункт в здании банно-прачечного комплекса по ул. Попова, д.22 принадлежащий Заявителю..
5. Максимальная часовая дополнительная подключаемая тепловая нагрузка: 0.183574 Гкал/ч. Существующая нагрузка по договору № 154 - 0.66284 Гкал/ч.
6. Срок присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения: 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения.
7. Срок действия технических условий подключения к системе теплоснабжения – 3 года.
8. Технические условия подключения (ТУ) определяют техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения.
9. Обязательства ПАО "ТГК-2" по обеспечению подключения объекта прекращаются в случае, если в течение одного года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения.
10. Для подключения дополнительной нагрузки выполнить реконструкцию существующего теплового узла, к которому выполняется присоединение.
11. В соответствии с действующим законодательством, условия подключения с указанием технических требований, информации для проектирования и сведений о необходимых технических мероприятиях будут выданы после направления запроса и заключения договора о подключении к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2».
12. Особые условия: аннулирование технических условий от 03.08.2017 № ТУ2201-0014-17.

Денис Иванович Филиппов  
тел. (8182) 46-34-02



